

Hodnotenie energetickej účinnosti distribúcie elektriny, §7 ods.5, zákon 321/2014

Názov prevádzkovateľa distribučnej sústavy: KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o.

Adresa: Továrenská 532, 905 01 Senica

IČO: 45 480 362

Rok	Množstvo elektriny na vstupe do distribučnej sústavy	Straty elektriny pri distribúcii	Vlastná spotreba elektriny pri distribúcii	Energetická účinnosť distribúcie
	MWh	MWh	MWh	%
2014	15 465,417	547,896	95,282	95,84
2015	17 548,319	482,524	97,633	96,69
2016	17 133,005	380,750	93,848	97,23
2017	22 221,920	375,645	105,556	97,83

V Senici dňa: 21.3.2018

Vypracoval: Ing. Dušan Kadlíček

Schválil: Jiří Šmehlík